



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint

Országos Tűzvédelmi Konferencia, 2014. október 2.

Szabados László tű. alezredes
kiemelt főreferens



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Hatályos előírások

Legalább egy darab tűzoltó készülék

Az újonnan létesült építményekben a vonatkozó műszaki követelmények szerint gyártott tűzoltó készülék

- „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben és veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m² alapterület után
- „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek alapterület minden megkezdett 200 m²-e után, de legalább szintenként
- „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek alapterület minden megkezdett 600 m²-e után, de legalább szintenként
- „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményekben, tűzszakaszokban és szabadtereken szükség szerint





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



OTSZ 5.0

204. § (3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

- a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 - b) ahol e rendelet előírja és
 - c) jogszabályban meghatározott esetekben
- a *16. melléklet* 2. táblázata szerint.

204. § (1) oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket a *16. melléklet* 1. táblázata tartalmazza.





BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



OTSZ 5.0

16. melléklet 1. táblázata

Oltóanyag-egység	MSZ EN 3-7		Oltóanyag-egység	MSZ EN 3-7		MSZ EN 1866
	OE			A	B	
1	5A	21B	10	34A		
2	8A	34B	12	43A	183B	
3		55B	15	55A	233B	
4	13A	70B	16		I B	
5		89B	17		II B	
6 ←	21A	113B	18		III B	
9	27A	144B	19		IV B	



BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



OTSZ 5.0

16. melléklet 1. táblázata

Oltóanyag-egység	MSZ EN 3-7		Oltóanyag-egység	MSZ EN 3-7		MSZ EN 1866
	OE			OE		
1	5A	21B	10	34A		
2	8A	34B	12	43A	183B	
3		55B	15	55A	233B	
4	13A	70B	16		I B	
5		89B	17		II B	
6	21A	113B	18		III B	
9	27A	144B	19		IV B	



BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



OTSZ 5.0

204. § (2) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben **A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak** és a készenlétben tartott **tűzoltó készülék** olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez **különböző oltóanyag-egységek tartoznak**, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.





BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Példa

1 db 6 kg-os porral oltó, 34A 144B

1 db 6 kg-os porral oltó, 34A 183B

1 db 50 kg-os porral oltó, III B

OE

10

10

18

Oltóanyag-egység	MSZ EN 3-7		Oltóanyag-egység	MSZ EN 3-7		MSZ EN 1866
	OE	A		B	OE	
1	5A	21B	10	34A		
2	8A	34B	12	43A	183B	
3		55B	15	55A	233B	
4	13A	70B	16			I B
5		89B	17			II B
6	21A	113B	18			III B
9	27A	144B	19			IV B



BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m ²	Általános esetben	Robbanás- veszélyes anyag tárolása	Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m ²	Általános esetben	Robbanás- veszélyes anyag Tárolása
50	2	6	600	8	24
100	3	9	700	9	27
200	4	12	800	10	30
300	5	15	900	11	33
400	6	18	1000	12	36
500	7	21	minden további 250	2	6



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



OTSZ 5.0

Új előírás:

204. § (7) Legalább 2 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetűfogató tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani



BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Karbantartás szabályai

OTSZ 5.0-ba került

- Fogalom meghatározások (az OTSZ elején, pontosítással)
- Ki végezheti (karbantartó szervezet, vagy vele szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló)
- Ciklusidők számításának szabályai
- Készenlétben tartó feladatai
- Élettartam, szakértői (2*5 éves) hosszabbítás
- Selejtezésről a tulajdonos gondoskodik



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Karbantartás szabályai

Melléklet

- A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról *tűzvédelmi üzemeltetési* naplót vezet, mely tartalmazza
 - a) a létesítmény **nevét és címét**,
 - b) a tűzoltó készülékek **típusjelét**,
 - c) a tűzoltó készülékek **egyértelmű azonosítását** készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
 - d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának **fokozatát** (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és **dátumát**
 - e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző **személy nevét és aláírását**.
- Tűréségi idő: 1 hét (készenlétben tartó általi ellenőrzés), 1 hónap (alapkarbantartás), vagy 2 hónap



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Karbantartás szabályai

50/2011. BM rendeletbe került

- Tűzoltó készülék nem vehető át karbantartásra...
- Címkére vonatkozó előírások
- Műhely felszereltsége (biztonsági szelep beállító: „szükség esetén”; új: „tartályszárításra alkalmas gép, berendezés”)
- Karbantartás minden mozzanata
- ÚJ: középkarbantartáskor a tűzoltó készülékek felszállócsövén vagy belső hajtóanyagpalackján maradandó módon jelöli
 - ga)* a karbantartás dátumát,
 - gb)* a karbantartó szervezet nevét vagy azonosító jelét és
 - gc)* a karbantartó személy aláírását





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Karbantartás szabályai

- Törlésre került
- Biztonsági intézkedések
- MSZ 1040 szerinti adattábla
- Helyiségek száma, alapterülete és kialakítása...
- Ha a gyártó megszűnt és az eredeti alkatrészek nem állnak rendelkezésre...





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Szabados László

BM OKF Tűzvédelmi Főosztály

1/469-4297

laszlo.szabados@katved.gov.hu



BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség