



**BELÜGYMINISZTERIUM**  
**ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



**F igazgató-helyettesi Szervezet**  
**Országos T zoltósági F felügyel ség**  
**T zvédelmi F osztály**

# Az új OTSZ – kockázati osztályok





# BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



## Kockázati osztályba sorolás

2

Veszélyeztetettséget befolyásoló körülmények

Például:

🔥 rendeltetés jellemz i





# BELÜGYMINISZTERIUM

## ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



### Kockázati osztályba sorolás

3

Veszélyeztetettséget befolyásoló körülmények

Például:

- 🔥 rendeltetés jellemzői
- 🔥 épület kialakítása





# BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



## Kockázati osztályba sorolás

4

Veszélyeztetettséget befolyásoló körülmények

Például:

- 🔥 rendeltetés jellemzői
- 🔥 épület kialakítása



Védelmi megoldások = f(veszélyeztetettség)





## Kockázati osztályba sorolás

5

Veszélyeztetettséget befolyásoló körülmények → besorolás

(közel) azonos veszélyeztetettség → azonos besorolás

épület körülhatárolható része

eltér veszélyeztetettség → eltér besorolás

körülhatárolt épületrészek között: megfelel elválasztás





## Kockázati osztályba sorolás

6

Veszélyeztetettséget befolyásoló körülmények → **kockázati osztály**

(közel) azonos veszélyeztetettség → azonos **kockázati osztály**

**kockázati egység**

eltér veszélyeztetettség → eltér **kockázati osztály**

**kockázati egységek** között: **t** **z**gátló elválasztás





# BELÜGYMINISZTERIUM

## ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



### Kockázati osztályba sorolás

7

#### Szemponatok 1.

1. melléklet a .../2014. (... ..) sz. rendelethez

1. táblázat, A kockázat meghatározása alcímhez

	A	B	C	D	E
1	A kockázati egység kockázati osztálya	NAK	AK	KK	MK
2	A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága, valamint a kilátó és az állvány jellegű építmény esetében a legmagasabb emeleti tartózkodásra szolgáló járófelület magassága (m)	0,00-7,00	7,01-14,00	14,01-30,00	>30,00
3	A kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága (m)	0,01-+3,00	-3,01-+6,00	-6,01-+9,00	>+9,00
4	A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségeinek befogadóképessége, valamint a kilátó, a toronyvezérelt építmény, az állvány jellegű építmény és szint esetében az építmény befogadóképessége (fő)	1-50	51-300	301-1.500	>1.500





# BELÜGYMINISZTERIUM

## ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



### Kockázati osztályba sorolás

8

### Szemponatok 2.

2. táblázat, A kockázat meghatározása alcímhez

#	A	B	C
1	A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége	A kockázati egység kockázata	Egyes rendelkezések besorolása a menekülési képesség alapjára (példák)
2	össéjár menekültek	NAK	- lakás, iroda, üzem, - kizárólag járóbeteg-ellátás, - kereskedelmi szálláshely, - iskola 10 év feletti korosztály részére - jellemzően menekülésben nem korlátozott személyek részére szolgáló szálláshelyek (hallgató-, munkásszálló, hasonló rendezvények), - múzeum, kiállítóter, templom, színház
3	segítségrel menekültek	AE	- óvoda, - iskola 5-10 éves korig, - kényszer tartózkodás
4	előkészítés nélkül menekültek	KE	- bölcsőde, - fekvőbeteg-ellátás, - menekülésben korlátozott személyek lakóotthona,
5	előkészítéssel vagy szal sem menekültek	ME	- internátus osztály, - műhely







# BELÜGYMINISZTERIUM

## ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



### Kockázati osztályba sorolás

9

### Szemponatok 3.

3. táblázat, A kockázat meghatározása alcímhez

	A	B
1	Tárolási alaprendeltetésű kockázati egység <u>tárolóhelyiségében</u> tárolt anyagok, termékek, tárgyak jellemzői	A kockázati egység kockázata
2	Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy, éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül	NAK
3	Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy; a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és <u>tárolóhelyiségenként</u> legfeljebb 100 l/kg mennyiségű robbanásveszélyes anyag	AK
4	Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy; a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és <u>tárolóhelyiségenként</u> 100 l/kg-nál nagyobb, de legfeljebb 300 l/kg mennyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag	KK
5	Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy; a csomagolás tűzvédelmi	MK





# BELÜGYMINISZTERIUM

## ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



### Kockázati osztályba sorolás

10

### Szemponatok 4.

4. táblázat, A kockázat meghatározása alcímhez

	A	B	C
1	Ipari, mezőgazdasági alaprendeltetés	Rendeltetés jellemzői	A kockázati egység kockázata
2	Allattartás	alom nélkül	NAK
3		alommal	AK
4	Asztalosműhely, -üzem. Faipari üzem, fűrészüzem, parkettagyártás Bütorkészítő műhely, üzem (fa és faalapú építőlemez alapanyagokból) Faalapú termékek gyártása		KK
5	Autószerelő műhely, karosszéria lakatos műhely	ha a I-II. tűzveszélyességi fokozatú tartozó folyadékokkal történő alkatrészmosás minősítéssel rendelkező zárt berendezésben vagy a szabadban történik, vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékokkal történő alkatrészmosást nem végeznek	AK
6		egyéb esetben	KK
7	Autófényező, -lakkozó	kizárólag vízbázisú festékekkel	AK
8		szerves oldószeres festékek vagy fedőlakk felhasználása esetén	KK
9	Betonelem és gázbeton gyártás, téglagyártás, kerámia termékek gyártása		AK
10	Bitumenes termékek gyártása (szigetelőlemezek, tetőfedő anyagok)		KK



**BELÜGYMINISZTERIUM**  
**ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Kockázati osztályba sorolás

11

Kockázati osztályok:

**NAK – AK – KK – MK**

Kockázati egység – épület/önálló épületrész

Mértékadó kockázati osztály

Épület/önálló épületrész összesített befogadóképessége





# BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



## Kockázati osztályba sorolás

12

Önálló rendeltetési egység

OTÉK fogalom: meghatározott rendeltetés céljára **önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport**, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedési nyíló **önálló bejárata** van.





# BELÜGYMINISZTERIUM

## ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”




### Kockázati osztályba sorolás

13

Kockázati egység lehet:

🔥 önálló rendeltetési egység





# BELÜGYMINISZTERIUM

## ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”




### Kockázati osztályba sorolás

14

Kockázati egység lehet:

- 🔥 önálló rendeltetési egység
- 🔥 szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja





# BELÜGYMINISZTERIUM

## ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”




### Kockázati osztályba sorolás

15

Kockázati egység lehet:

- 🔥 önálló rendeltetési egység
- 🔥 szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja





# BELÜGYMINISZTERIUM


## ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



### Kockázati osztályba sorolás

16







# BELÜGYMINISZTERIUM

## ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



### Kockázati osztályba sorolás

17

lakás	lakás		lakás
ügyvédi iroda	lakás		lakás
lakás	lakás		lakás
üzlet			lakás

mélygarázs





# BELÜGYMINISZTERIUM


## ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



### Kockázati osztályba sorolás

18





# BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”




## Kockázati osztályba sorolás

19

Kockázati egység lehet:

- 🔥 önálló rendeltetési egység
- 🔥 szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja
- 🔥 speciális építmény





# BELÜGYMINISZTERIUM

## ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



### Kockázati osztályba sorolás

20

Kockázati egység lehet:

- 🔥 önálló rendeltetési egység
- 🔥 szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja
- 🔥 speciális építmény
- 🔥 a t zvédelmi dokumentáció készítéséért felel s személy által meghatározott épületrész

- a) a rendeltetést,
- b) a helyiségek befogadóképességét és az egyes helyiségek közötti helyiségkapcsolatokat,
- c) a helyiségek elhelyezkedését a kijáratok szinthez képest,
- d) a benttartózkodó személyek menekülési képességét, helyismeretét, ébredését,
- e) a személyek mentésének eszközigényét, a mentést segít k szükséges és rendelkezésre álló létszámát,
- h) az el állított, felhasznált, keletkez , tárolt anyagok mennyiségét, t zveszélyességi jellemz it és osztályát, olthatóságát,
- i) az el állítás, használat, tárolás t zveszélyességet befolyásoló körülményeit,
- j) a tárolt, kiállított, bemutatott, a rendeltetéshez tartozó tevékenységgel érintett anyagokat, tárgyakat közösségi értékvédelmi szempontból, továbbá pótolhatóságát,
- k) meglév építmény esetén az építmény adottságait,
- l) létfonosságú rendszerelem esetén annak jellemz it,
- m) a tevékenység körülményeit, jellemz adottságait, az adott technológiából adódó állapotokat és azok jellemz it,
- n) a beépített t zjelz és t zoltó berendezéssel való ellátottságot.





# BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



## Kockázati osztályba sorolás

21

Kockázati egység – kockázati osztály



kockázati egységen belüli követelmények

Épület – mértékadó kockázati osztály



Épületen belül egységes követelmények





# BELÜGYMINISZTERIUM

## ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



### Kockázati osztályba sorolás

22

Kockázati egység kockázati osztályától függ:

- 🔥 menekülési útvonalnak nem min sül helyiség burkolatai
- 🔥 oltóvízellátás id tartama
- 🔥 maximális t zszakaszméret
- 🔥 t zeseti fogyasztó m köd képesség-megtartásának id tartama
- 🔥 t zjelz , t zoltó berendezés szükségessége (más körülménnyel együtt)

Az épület mértékadó kockázati osztályától függ:

- 🔥 szerkezetek állékonysága
- 🔥 t zgátló szerkezetek t zállósága
- 🔥 épületek közötti t ztávolság mértéke





# BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



## T zvesélyességi osztályba sorolás

23

- 🔥 alkalmazási problémák
- 🔥 anyag – helyiség - ... → létesítmény
- 🔥 létesítési és használati szabályok alapja





# BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



## T zveszélyességi osztályba sorolás

24

- 🔥 anyagtulajdonság – célszerű megtartani
- 🔥 módosítás: „közeli” t zveszélyességi osztályok összevonása
- 🔥 további módosítás: CLP rendelet
- 🔥 használati szabályok: a t zveszélyességi osztály csak az anyagok esetében befolyásoló tényező







**BELÜGYMINISZTERIUM**  
**ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Köszönöm a figyelmet, de....

Wagner Károly t. alezredes  
BM OKF T. zvédelmi F. osztály

