



Kruppa Attila
MEE Tűzvédelmi Munkabizottság

A tűzvédelem koncepcionális kérdései **(a villamos szakma szemszögéből)**



2015. márc. 5. óta új tűzvédelmi szabályrendszer van hatályban

- Az új szabályrendszer nagyon lassan tudatosul
- Az OTSZ + TvMI konstrukció fogadtatása általánosságban kedvező
- A szabályozás helyenként pontosításra, kiegészítésre szorul
- Az új szabályrendszer új problémákat generált



A szabályrendszer felülvizsgálata, módosítása:

- Pozitív, hogy a szabályrendszer felülvizsgálata, kiigazítása folyamatban van
- Villamos szempontból a szakterületek koordinálása továbbra is problémás
- Továbbra sincs olyan tűzvédelmi vezérelv (tűzvédelmi koncepció), amely az egyes szakterületek tűzvédelmi intézkedéseit összekapcsolná, koordinálná

Passzív tűzvédelmi intézkedések



Aktív tűzvédelmi intézkedések



TŰZVÉDELMI RENDSZER

**Tűzeseti
fogyasztó**



+

**Működtető
vezetékrendszer**



+

Tápforrás



+ Logikai kapcsolatok

+ Szabályos létesítés, karbantartás



- Kinek a felelősségi körébe tartozik egyes részek felülvizsgálata?
- Mi a műszaki tartalma az egyes részek felülvizsgálatának?
- Kell-e, és ha igen, hogyan kell a logikai kapcsolatokat ellenőrizni?



Köszönöm a figyelmet!

Kruppa Attila
MEE Tűzvédelmi Munkabizottság
tm@mee.hu