

32003D0043

2003.1.18.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

L 13/35

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA**(2003. január 17.)****az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak megállapításáról**

(az értesítés a C(2002) 4807. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2003/43/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK ⁽¹⁾ irányelvvel módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre ⁽²⁾ és különösen annak 20. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 89/106/EGK irányelv szerint az építmények nemzeti, regionális, illetve helyi szinten eltérő védelmi színvonalának figyelembevételéhez szükség lehet arra, hogy az értelmező dokumentumokban az adott termék minden egyes alapvető követelménnyel szembeni teljesítményének megfelelően osztályokat állapítsanak meg. Ezeket a dokumentumokat „A Bizottság közleménye a 89/106/EGK tanácsi irányelv értelmező dokumentumairól ⁽³⁾” címmel tették közzé.

(2) A tűzvédelem alapvető követelményét illetően a 2. értelmező dokumentum számos, egymással összefüggő intézkedést sorol fel, amelyek együttesen határozzák meg azt a tűzvédelmi stratégiát, amelyet az egyes tagállamok eltérő módon fejleszthetnek ki.

(3) A 2. értelmező dokumentum egyik intézkedésként a tűz és a füst egy adott területen való keletkezésének és elterjedésének a korlátozását nevezi meg, amely során korlátozzák az építési termékek hozzájárulását a tűz teljes mértékű elterjedéséhez.

(4) E korlátozás szintjét csak az építési termékeknek a végső alkalmazásban tanúsított eltérő tűzzel szembeni viselkedés szerinti szintjeivel lehet kifejezni.

(5) Összehangolt megoldásként az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályozása tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló, 2000. február 8-i 2000/147/EK bizottsági határozat ⁽⁴⁾ egy osztályozási rendszert fogadott el.

(6) Egyes fa alapanyagú lemezeknél és lapoknál szükség van a 2000/147/EK határozatban megállapított osztályozás alkalmazására.

(7) A 2000/147/EK határozatban előírt osztályozáson belül számos építési terméknek és/vagy anyagnak a tűzzel szembeni viselkedése egyértelműen meghatározott és a tagállamok tűzvédelmi hatóságai számára olyan jól ismert, hogy nincs szükség e jellemző külön vizsgálatára.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az építésügyi állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Azokat az építőipari termékeket és/vagy anyagokat, amelyek a „tűzzel szembeni viselkedés” jellemző összes követelményeit minden további vizsgálat szükségessége nélkül kielégítik, e melléklet sorolja fel.

2. cikk

A 2000/147/EK határozatban elfogadott, tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozáson belül a különböző építési termékekre és/vagy anyagokra alkalmazandó egyes osztályokat e melléklet sorolja fel.

3. cikk

A termékeket azok végső alkalmazásának szempontjából kell értékelni, ha van ilyen.

⁽¹⁾ HL L 220., 1993.8.30, 1. o.

⁽²⁾ HL L 40., 1989.2.11, 12. o.

⁽³⁾ HL C 62., 1994.2.28., 1. o.

⁽⁴⁾ HL L 50., 2000.2.23., 14. o.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. január 17-én.

a Bizottság részéről

Erkki LIIKANEN

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

A mellékletben található táblázatok azokat a termékeket és/vagy anyagokat sorolják fel, amelyek a tűzzel szembeni viselkedés jellemzőjének összes követelményét kielégítik anélkül, hogy vizsgálatra lenne szükség.

1. táblázat

Fa alapanyagú lemezek és lapok tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályai ⁽¹⁾

Fa alapanyagú lemezek és lapok ⁽²⁾	EN termék kategória hivatkozás	Minimumsűrűség (kg/m ³)	Minimum vastagság (mm)	Osztály ⁽³⁾ (kivéve padlóburkolatok)	Osztály ⁽⁴⁾ Padlóburkolatok
Forgácslemez	EN 312	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Farostlemez, kemény	EN 622-2	900	6	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Farostlemez, közép kemény	EN 622-3	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
		400	9	E, pass	E _{FL}
Farostlemez, lágy	EN 622-4	250	9	E, pass	E _{FL}
Közepes sűrűségű farostlemez (MDF) ⁽⁵⁾	EN 622-5	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Cementkötésű forgácslap ⁽⁶⁾	EN 634-2	1 000	10	B-s1, d0	B _{FL} -s1
OSB-lemez ⁽⁷⁾	EN 300	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Rétegelt lemez	EN 636	400	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Tömörfa lap	EN 13353	400	12	D-s2, d0	D _{FL} -s1

⁽¹⁾ EN 13986

⁽²⁾ Fa alapanyagú lemezek és lapok közvetlenül, légrés nélkül, legalább 10 kg/m³ minimumsűrűségű, A1 vagy A2-s1, d0 osztályú termékekre, illetve legalább 400 kg/m³ minimumsűrűségű, D-s2, d0 osztályú termékekre szerelve.

⁽³⁾ A 2000/147/EK határozat mellékletének 1. táblázatában előírt osztály.

⁽⁴⁾ A 2000/147/EK határozat mellékletének 2. táblázatában előírt osztály.

⁽⁵⁾ Száraz eljárással készült farostlemez.

⁽⁶⁾ Cementtartalom legalább 75 tömegszázalék.

⁽⁷⁾ Irányított rostú lemez.