

32003D0629

L 218/51

AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

2003.8.30.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA**(2003. augusztus 27.)****az építési termékek tűzállóság szerinti osztályozási rendszerének megállapításáról szóló 2000/367/EK határozatnak a hő- és füstelvezető termékek tekintetében történő módosításáról***(az értesítés a C(2003) 2851. számú dokumentummal történt)***(EGT vonatkozású szöveg)****(2003/629/EK)**

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK irányelvvel ⁽¹⁾ módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre ⁽²⁾ és különösen annak 20. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az építési termékek, építmények és azok részei tűzállóság szerinti osztályozásának tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló, 2000. május 3-i 2000/367/EK bizottsági határozatnak ⁽³⁾ a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából ki kell terjednie a hő- és füstelvezető termékekre is.
- (2) A 2000/367/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (3) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az építésügyi állandó bizottság véleményével,

1. cikk

A 2000/367/EK határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. augusztus 27-én.

a Bizottság részéről

Erkki LIKANEN

a Bizottság tagja

⁽¹⁾ HL L 220., 1993.8.30., 1. o.

⁽²⁾ HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

⁽³⁾ HL L 133., 2000.6.6., 26. o.

MELLÉKLET

A 2000/367/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1. A „ELMAGYARÁZAT” című szakasz a következőképpen módosul:

a) a táblázat a következő sorokkal egészül ki:

„D	stabilitás időtartama állandó hőmérséklet mellett
DH	stabilitás időtartama a standard idő-hőmérséklet görbe alatt
F	mesterséges hő- és füstelvezetés funkcionálitása
B	természetes hő- és füstelvezetés funkcionálitása

b) a 2. megjegyzés az „EN 13501-3” után az „EN 13501-4” -gyel egészül ki.

2. Az „OSZTÁLYOZÁSOK” című szakasz a következőképpen módosul:

a) a 2. pont a következőképpen módosul:

- i. a falakra vonatkozó táblázat az RE360, az REI360, az REI-M360 és az REW360 osztállyal egészül ki;
- ii. a födémekre és tetőkre vonatkozó táblázat osztályozási része:
 - az „RE” fölött egy „R” jelölésű új sorral egészül ki, a R30 osztállyal,
 - az RE360 és az REI360 osztállyal egészül ki;

b) a 3. pontban a „tűzvédő bevonatok, burkolatok és védőfalak” szavak helyébe a „tűzvédő bevonatok, lemezek, vakolatok, burkolatok és védőfalak” szavak lépnek;

c) a 4. pont a következőképpen módosul:

- i. a „válaszfalakra (beleértve a szigetelés nélküli szakaszokat is tartalmazó válaszfalakat)” vonatkozó táblázat az EI-M180 és az EI-M240 osztállyal egészül ki;
- ii. a „szállítószalagok és pályához kötött szállítóeszközök lezárására” vonatkozó táblázatban a „Megjegyzés” helyébe a következő szöveg lép: „Az” I „osztályozás az” 1 „vagy” 2 „toldalékkal egészül ki annak jelölésére, hogy a szigetelésnek melyik meghatározását használják.” I „osztályozást azon esetekre kell létrehozni, amelyekben a próbatest egy olyan cső- vagy csatorna konfiguráció, amelynek nem került sor a szállítószalag-rendszer lezárásának értékelésére. A” C „jelzéssel való kiegészítés azt jelöli, hogy a szerkezet az” önzáródás „kritériumát is teljesíti (megfelel/nem felel meg jellegű vizsgálat)”.”;
 - iii. a „fal- és mennyezetburkolatokra” vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Szerkezet	fal- és mennyezetburkolatok								
Szabvány(ok)	EN 13501-2; EN 14135								
Osztályozás:									
K ₁	10								
K ₂	10		30		60				

Megjegyzések: Az »1« vagy »2« toldalék azt jelöli, hogy melyik hordozófelületet, tűzzel szembeni viselkedési kritériumot és kiterjesztési szabályt alkalmazzák ennél az osztályozásnál.”

d) a következő 7. ponttal egészül ki:

„7. **Hő- és füstelvezető rendszerekben használt termékek**

Az e szakaszban említett szabványok még előkészítés alatt állnak, és sor kerülhet esetleges felülvizsgálatukra vagy javításukra.

Szerkezet	egyszakaszos füstelvezető csatornák									
Szabvány(ok)	EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-9; EN 12101-7									
Osztályozás: –										
E ₃₀₀			30		60	90	120			
E ₆₀₀			30		60	90	120			

Megjegyzések: Az osztályozás a kizárólag egyszakaszos alkalmazásra való alkalmasság jelölése céljából kiegészül az »egy« szóval.

Ezenkívül a »v_e« és/vagy »h_o« szimbólum azt jelöli, hogy a szerkezet vízszintes és/vagy függőleges használatra alkalmas.

Az »S« szimbólum 5 m³/óra/m²-nél kisebb szivárgási sebességet jelez. (Az »S« osztályozás nélküli csatornák szivárgási sebességének 10 m³/óra/m²-nél kevesebbnek kell lennie.)

Környezeti hőmérsékleten mérve az »500«, »1 000« és »1 500« szám a fenti nyomásértékekig való alkalmasságot jelöli.

Szerkezet	többszakaszos füstelvezető csatornák
Szabvány(ok)	EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-8; EN 12101-7

Osztályozás: –

EI			30		60	90	120			
----	--	--	----	--	----	----	-----	--	--	--

Megjegyzések: Az osztályozás a többszakaszos alkalmazásra való alkalmasság jelölése céljából kiegészül a »több« szóval. Ezenkívül a »v_c« és/vagy »h_c« szimbólum azt jelöli, hogy a szerkezet vízszintes és/vagy függőleges használatra alkalmas.

Az »S« szimbólum 5 m³/óra/m²-nél kisebb szivárgási sebességet jelez. (Az »S« osztályozás nélküli csatornák szivárgási sebességének 10 m³/óra/m²-nél kevesebbnek kell lennie.)

Környezeti hőmérsékleten mérve az »500«, »1 000« és »1 500« szám a fenti nyomásértékekig való alkalmasságot jelöli.

Szerkezet	egyszakaszos füstelvezető csappantyúk
Szabvány(ok)	EN 13501-4; EN 1363-1, 3; EN 1366-9, 10; EN 12101-8

Osztályozás: –

E ₃₀₀			30		60	90	120			
E ₆₀₀			30		60	90	120			

Megjegyzések: Az osztályozás az egyszakaszos alkalmazásra való alkalmasság jelölése céljából kiegészül az »egy« szóval. A »HOT 400/30« (high operational temperature – magas üzemi hőmérséklet) szimbólum azt jelöli, hogy a csappantyú 400 °C alatti hőmérsékleti viszonyok között 30 perces időtartamig nyitható és zárható (csak E₆₀₀ osztályozás mellett alkalmazható).

A »v_{cd}«, »v_{ew}«, »v_{edw}« és/vagy »h_{od}«, »h_{ow}«, »h_{odw}« szimbólum azt jelöli, hogy a szerkezet vízszintes és/vagy függőleges használatra alkalmas, akár csatornába, falba vagy mindkettőbe van szerelve.

Az »S« szimbólum 200 m³/óra/m²-nél kisebb szivárgási sebességet jelöl. Az »S« osztályozás nélküli csappantyúk szivárgási sebessége nem érheti el a 360 m³/óra/m²-t. A 200 m³/óra/m²-nél kisebb értéket mutató csappantyúkra a fenti érték vonatkozik, a 200 m³/óra/m² és 360 m³/óra/m² közötti értéket mutató csappantyúkra pedig a 360 m³/óra/m². A szivárgási sebességek környezeti és magas hőmérsékletre egyaránt vonatkoznak.

Környezeti hőmérsékleten mérve az »500«, »1 000« és »1 500« szám a fenti nyomásértékekig való alkalmasságot jelöli.

Az »AA« vagy »MA« szimbólum az automatikus aktiválást vagy a kézi beavatkozást jelöli.

Az »i → -o«, »i → o« vagy »i ↔ o« szimbólum azt jelöli, hogy a szerkezet a teljesítményre vonatkozó követelményeknek csak belülről kifelé, kívülről befelé, illetve mindkét irányban megfelel.

A »C₃₀₀«, »C₁₀₀₀₀«, »C_{mod}« szimbólum azt jelöli, hogy a csappantyú csak füstelvezető rendszerekben, kombinált füstelvezető és klímarendszerekben való használatra, vagy pedig szabályozó csappantyúként kombinált füstelvezető és klímarendszerekben való használatra alkalmas.

Szerkezet	Többszakaszos tűzálló füstelvezető csappantyúk
Szabvány(ok)	EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-2, 8, 10; EN 12101-8

Osztályozás: –

EI			30		60	90	120			
E			30		60	90	120			

Megjegyzések: Az osztályozás a többszakaszos alkalmazásra való alkalmasság jelölése céljából kiegészül a »több« szóval. A »HOT 400/30« (high operational temperature – magas üzemi hőmérséklet) szimbólum azt jelöli, hogy a csappantyú 400 °C alatti hőmérsékleti viszonyok között 30 perces időtartamig nyitható és zárható.

A »v_{cd}«, »v_{ew}«, »v_{edw}« és/vagy »h_{od}«, »h_{ow}«, »h_{odw}« szimbólum azt jelöli, hogy a szerkezet vízszintes és/vagy függőleges használatra alkalmas, akár csatornába, falba vagy mindkettőbe van szerelve.

Az »S« szimbólum 200 m³/óra/m²-nél kisebb szivárgási sebességet jelöl. Az »S« osztályozás nélküli csappantyúk szivárgási sebessége nem érheti el a 360 m³/óra/m²-t. A 200 m³/óra/m²-nél kisebb értéket mutató csappantyúkra ez az érték vonatkozik, a 200 m³/óra/m² és 360 m³/óra/m² közötti értéket mutató csappantyúkra pedig a 360 m³/óra/m². A szivárgási sebességek környezeti és magas hőmérsékletre egyaránt vonatkoznak.

Környezeti hőmérsékleten mérve az »500«, »1 000« és »1 500« szám a fenti nyomásértékekig való alkalmasságot jelöli.

Az »AA« vagy »MA« szimbólum automatikus aktiválást vagy kézi beavatkozást jelöli.

Az »i → o«, »i → o« vagy »i ↔ o« szimbólum azt jelöli, hogy a szerkezet a teljesítményre vonatkozó követelményeknek csak belülről kifelé, kívülről befelé, illetve mindkét irányban megfelel.

A »C₃₀₀«, »C₁₀₀₀₀«, »C_{mod}« szimbólum azt jelöli, hogy a csappantyú csak füstelvezető rendszerekben, kombinált füstelvezető és klímarendszerekben való használatra, vagy pedig szabályozó csappantyúként kombinált füstelvezető és klímarendszerekben való használatra alkalmas.

Szerkezet	füstgátló szerkezetek									
Szabvány(ok)	EN 13501-4; EN 1363-1, 2; EN 12101-1									
Osztályozás: D										
D ₆₀₀			30		60	90	120			A
DH			30		60	90	120			A

Megjegyzések: Az »A« bármilyen, 120 percet meghaladó időtartam lehet.

Szerkezet	Motoros hő- és füstelszívó ventilátorok, illesztések									
Szabvány(ok)	EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-3; ISO 834-1									
Osztályozás: F										
F ₂₀₀							120			
F ₃₀₀					60					
F ₄₀₀						90	120			
F ₆₀₀					60					
F ₈₄₂			30							

Megjegyzések:

Szerkezet	Természetes hő- és füstelszívó ventilátorok									
Szabvány(ok)	EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-3									
Osztályozás: B										
B ₃₀₀			30							
B ₆₀₀			30							
B ₉			30							

Megjegyzések: Ahol ∅ a kitettség feltételeit (hőmérséklet) jelöli.”